

**Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A.**  
**Oddział w Rembelszczyźnie**

ul. Jana Kazimierza 3  
05-126 Nieporęt, Rembelszczyzna  
tel. 022 767 08 01  
fax 022 767 09 52

Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A.  
Oddział w Gdańsku

Siedziba:  
ul. Podstoczna 10/11  
80-860 Gdańsk  
tel. 058 323 05 00  
fax 058 323 05 01

Adres do korespondencji:  
ul. Wąbowa 41/43  
80-858 Gdańsk

Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A.  
Oddział w Poznaniu

ul. Grabla 15  
61-859 Poznań  
tel. 061 854 43 10, 061 854 43 11  
fax 061 854 43 12

Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A.  
Oddział w Świerklanach

ul. Wodzisławska 54  
44-266 Świerkiany  
tel. 032 439 25 00  
fax 032 439 25 60

Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A.  
Oddział w Tamowie

ul. Bandrowskiego 16 A  
33-100 Tamów  
tel. 014 622 53 00  
fax 014 621 37 31

Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A.  
Oddział we Wrocławiu

ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław  
tel. 71 335 31 00  
fax 71 335 31 01



OGP/OR/TT230/AŁ/1216/2007

Rembelszczyzna, 05.09.2007r.

**USŁUGI PROJEKTOWE  
BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO,  
INSTALACJE  
UL. DWORCOWA 5D/7  
99-100 ŁĘCZYCA**

**Dotyczy:** uzgodnienia skrzyżowania przebudowywanej nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wojciechowice, gm. Krzyżanów z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 400 MOP 8,4 MPa, relacji Gustorzyn - Łódź.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17.08.2007r., informuje że uzgadnia skrzyżowanie przebudowywanej nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wojciechowice (dz. ew. nr 109) z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 400 MOP 8,4 MPa [na km 25,04], na niżej wymienionych warunkach, zgodnie z normą PN-91/M-34501:

1. Przebudowę nawierzchni drogi w miejscu skrzyżowania należy wykonać zgodnie z załączonym i uzgodnionym przekrojem. Należy zachować minimalną odległość pionową 1,2 m mierzoną od zewnętrznej powierzchni rury gazociągu do górnej powierzchni jezdni przebudowywanej nawierzchni drogi. Odległość pionowa rury ochronnej lub gazociągu od przydrożnego rowu powinna wynosić co najmniej 0,5m.
2. W strefę ochronną gazociągu wysokiego ciśnienia nie można wprowadzać sprzętu ciężkiego i składować materiałów, roboty należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem pracownika OGP GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie. Strefa ochronna wynosi 15,0 m na stronę licząc od osi gazociągu.
3. o terminie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia w strefie ochronnej gazociągu wysokiego ciśnienia należy powiadomić z dwutygodniowym wyprzedzeniem OGP GAZ - SYSTEM S. A. Oddział w Rembelszczyźnie, 05-126 Nieporęt ul. Jana Kazimierza 3, celem wyznaczenia nadzoru. Zlecenie na pełnienie nadzoru powinno zawierać następujące dane :

**Adres Siedziby:**  
ul. Bohomolca 21, 01-613 Warszawa  
tel. 022 560 18 00, fax 022 560 16 06

**Zarząd Spółki:**  
Prezes Zarządu: Igor Wasilewski  
Członkowie Zarządu: Krzysztof Rogala, Paweł Stańczak

Kapitał Zakładowy: 1 219 401 218 PLN ■ Kapitał Wpłacony: 1 219 401 218 PLN ■ Konto: BANK PEKAO S.A. Nr 35124010821111001006115989