



OPIS:

AE WTA 55- ZESTAW NAPOWIERZANIA WRAZ ZE SPRĘŻARKAMI TECHNOLOGICZNYMI SPT1 I SPT2 (GŁÓWNĄ I REZERWOWĄ) - 1 kpl.
F1, F2 WTO 60- ZESTAW FILTRACJI I st.- 2 kpl.
F3, F4 WTO 60- ZESTAW FILTRACJI II st.- 2 kpl.
TROP- ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA- 1 kpl.
UV- ULTRAFIOLETOWY STERYLIZATOR WODY- 1 kpl.
DP- WENTYLATOR BOCZNOKANAŁOWY- 1 kpl.
OP- OSUSZACZ POWIETRZA- 1 kpl.
RT- ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA TROX 2200.2.1
RG- ROZDZIELNIA GŁÓWNA ZASILAJĄCA- 1 kpl.
ZD1, ZD2- ZESTAW DOZUJĄCY TGC 60- 2 kpl.
ZH- ZESTAW HYDROFOROWY- 1 kpl.
PP- POMPA PŁUCZĄCA - 1 kpl.
KP1, KP2- TWORZYWOWE KORYTA POPŁUCZYN

UWAGA!

1. INSTALACJE TECHNOLOGICZNĄ WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304, SPAWANEJ PRZY POMOCY GŁOWICY ORBITALNEJ W OSŁONIE Z GAZU OBOJĘTNEGO. PRZYGOTOWANIE ORUROWANIA TECHNOLOGICZNEGO ZESTAWÓW FILTRACYJNYCH ORAZ AERATORA BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁO W HALI PRODUCENTA TYCH ZESTAWÓW. NIE DOPUSZCZA SIĘ SPAWANIA ELEMENTÓW UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO NA TERENIE OBIEKTU. NA HALĘ FILTRÓW SUW PRZYJEŹDZAJĄ JEDYNIENIE GOTOWE ELEMENTY, SKRĘCANE NA KOŁNIERZE ŚRUBMI
2. DO POŁĄCZEŃ STOSOWAĆ ŁUŻNE KOŁNIERZ WYTŁACZANE, ŚRUBY, NAKRĘTKI I PODKŁADKIZE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304
3. INSTALACJĘ PROWADZIĆ W KANALE TECHNOLOGICZNYM WG RYSUNKU
4. PO WYKONANIU PRAC WSZYSTKIE RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE I URZĄDZENIA NALEŻY CZYTELNIENIE OZNACZYĆ ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM WYKORZYSTUJĄC RÓŻNE KOLORY UZGODNIONE Z INWESTOREM

UZDATNIANIE WODY		
www.watertech.pl		
Jednostka opracowująca: WATERTECH Łódź 91 - 496, ul. Świtezianki 16, tel. (42) 658 85 11, (42) 658 89 11, fax (42) 658 85 57, e-mail: biuro@watertech.pl, http:// www.watertech.pl NIP: 732 000 78 75		
Inwestor: Gmina Krzyżanów Krzyżanów 10, 99- 314 Krzyżanów		
Nazwa inwestycji: BUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KTERY ORAZ BUDOWA SIECIOWYCH ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ WRAZ Z POMPOWNIĄ SIECIOWĄ W MIEJSCOWOŚCI SIEMIENICE, GMINA KRZYŻANÓW.		
Adres inwestycji: 1) STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KTERY: DZIAŁKI NR 86/2, 85/2, 85/3, 86/6, 86/3, 86/5, 86/4, 16/4, 16/3, 306 2) POMPOWNIĄ SIECIOWĄ WODY I SIĘĆ WODOCIĄGOWĄ W MIEJSCOWOŚCI SIEMIENICE: DZIAŁKI NR 63/1, 63/2, 60, 111, 108/3 GMINA KRZYŻANÓW		
Faza opracowania: PROJEKT BUDOWALNY	Branża: TECHNOLOGICZNA I SANITARNA	
Projektant: inż. Marian Kozłowski	Nr ewid. uprawnień: nr upr. 143/71 Łw	Podpis:
Współpraca: mgr inż. Daria Kowalczyk	Nr uprawnień:	Podpis:
Współpraca:	Nr uprawnień:	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Marek Szulc	Nr uprawnień: LOD/1592/PWOS/11	Podpis:
Nazwa rysunku: Rzut budynku SUW Ktery- instalacja technologiczna wraz z rozmieszczeniem urządzeń	Skala: 1:50	Nr rysunku: 2016/01/09/PB/TS/4003
Data opracowania maj 2016 r.		
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność firmy WATERTECH Dorota Grzelak-Kowalczyk i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.		