



Uwagi:

1. Złącza probiercze zainstalować na wysokości min. 50 cm nad terenem.
 2. Przewody odgromowe połączyć razem z uziomem.
 3. Zwody pionowe połączyć ze zwodami poziomymi i z pokryciem dachu.
- Uchwyt dachowy kątowy H=70 mm w odstępach ok. 75 cm

Wypadkowa oporność uziemienia $R_u \leq 10\Omega$

UZDATNIANIE WODY www.watertech.pl		WATERTECH
Jednostka opracowująca: WATERTECH Łódź 91 - 496, ul. Świtezianki 16, tel. (42) 658 85 11, (42) 658 89 11, fax (42) 658 85 57, e-mail: biuro@watertech.pl , http://www.watertech.pl NIP: 732 000 78 75		
Inwestor: Gmina Krzyżanów Krzyżanów 10, 99- 314 Krzyżanów		
Nazwa inwestycji: BUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KTERY ORAZ BUDOWA SIECIOWYCH ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ WRAZ Z POMPOWNIĄ SIECIOWĄ W MIEJSCOWOŚCI SIEMIENICE, GMINA KRZYŻANÓW.		
Adres inwestycji: 1) STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KTERY: DZIAŁKI NR 86/2, 85/2, 85/3, 86/6, 86/3, 86/5, 86/4, 16/4, 16/3, 306 2) POMPOWIA SIECIOWA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI SIEMIENICE: DZIAŁKI NR 63/1, 63/2, 60, 111, 108/3 GMINA KRZYŻANÓW		
Faza opracowania: PROJEKT BUDOWALNY	Branża: ELEKTRYCZNA I AKPIA	
Projektant: inż. Janusz Buczyński	Nr ewid. uprawnień: 100/64	Podpis:
Współpraca:	Nr uprawnień:	Podpis:
Współpraca:	Nr uprawnień:	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Marek Błoch	Nr uprawnień: 72/89/WŁ	Podpis:
Nazwa rysunku: Rzut dachu - instalacja odgromowa-PSW Siemienice	Skala: b.s.	Nr rysunku: 2016/01/09/PB/EIA/5021
Data opracowania: maj 2016 r.		
<small>Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność firmy WATERTECH Dorota Grzelak-Kowalczyk i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.</small>		