

RADA GMINY KRZYŻANÓW

Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów
tel. (024) 356 29 10, fax. (024) 356 29 00

UCHWAŁA NR XLIV/356/2023 RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanów”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 - 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanów”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 140/XXIV/96 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 4 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i budowy wodociągów na terenie Gminy Krzyżanów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Rady
Gminy


Wiesław Czekał

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanów**Rozdział 1
Przepisy ogólne**

§ 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Krzyżanów.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537).

2. Użyтым w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

**Rozdział 2
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków**

§ 3. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

- 1) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie i umowie;
- 2) zapewnić dostawę wody z sieci wodociągowej o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,05 MPa;
- 3) zapewnić dostawę wody z sieci wodociągowej w ilości nie mniejszej niż 20 m³/dobę;
- 4) dostarczać wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi o parametrach nieprzekraczających wymienionych w poniższej tabeli wartości:

Lp	Rodzaj oznaczenia	Jednostka oznaczenia	Wartość dopuszczalna
1.	Mętność	NTU	1
2.	pH	-	6,5-9,5
3.	Mangan	µg/l	50
4.	Żelazo	µg/l	200
5.	Bakterie grupy coli	jtk/100ml	0
6.	Escherichia coli	jtk/100ml	0

- 5) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 4. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

- 1) odbierać ścieki z nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 20 m³/dobę;
- 2) odbierać ścieki o parametrach jakościowych nieprzekraczających:
 - a) temperatury 35 ° C,
 - b) odczyn: 6,5-9 Ph,
 - c) zawiesiny ogólnej: 300 mg/l,
 - d) ChZTCr: 1000 mg O₂/l,
 - e) BZT₅: 500 mg O₂/l,
 - f) azot amonowy: 100 mg NNH₄/l,
 - g) azot azotynowy: 10 mg NNO₂ /l,
 - h) fosfor ogólny: 10 mg P/l;
- 3) odprowadzać ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 3

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 5. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym a odbiorcą usług, której treść jest zgodna z art. 6 Ustawy.

2. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

3. W terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa w ust.2, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Rozdział 4

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 6. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody stanowią: wodomierz główny, a w przypadku jego braku przeciętne normy zużycia wody.

2. Podstawę ustalenia ilości wprowadzonych ścieków stanowi równowartość ilości wody pobranej.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się w oparciu o § 18 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1074).

4. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.

5. Cena za użytą wodę i odprowadzone ścieki stanowi iloczyn pobranej wody i obowiązującej stawki za 1 m³ pobranej wody lub odprowadzonych ścieków.

6. Stawki opłat za użytą wodę i odprowadzone do sieci ścieki ustalone są w taryfie przyjętej stosowną uchwałą przez Radę Gminy Krzyżanów.

7. W przypadku zmiany taryfy w okresie międzyodczytowym, ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków oblicza się proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania starej i nowej taryfy.

8. Odbiorcy są informowani przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne o obowiązujących cenach i stawkach opłat ustalonych w taryfach poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzyżanów, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzyżanów, oraz na stronie internetowej Gminy Krzyżanów.

Rozdział 5

Warunki przyłączenia do sieci

§ 7. 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać:

- 1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy;
- 2) adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;
- 3) adres nieruchomości, która ma być przyłączona, poprzez podanie jej położenia (miejscowość, nazwa ulicy i numer lub numer ewidencyjny działki);
- 4) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);
- 5) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków;
- 6) plan zabudowy lub plan sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

3. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do niej w terminie:

- 1) 21 dni – od dnia złożenia wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
- 2) 45 dni – od dnia złożenia wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

4. Warunki przyłączenia do sieci określają:

- 1) lokalizację nieruchomości, która ma zostać przyłączona do sieci;
- 2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
- 3) lokalizację wodomierza głównego w budynku lub studni pomiarowej;
- 4) zakres projektu technicznego przyłącza;
- 5) zasady dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza.

Rozdział 6

Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 8. 1. Dostępność do usług wodociągowo – kanalizacyjnych uzależniona jest od:

- 1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego;

2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków (wydajność oczyszczalni).

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci, w przypadku spełnienia łącznie wszystkich przesłanek określonych w ust. 1.

§ 9. 1. Ustala się następujące techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych:

- 1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD lub PCV o średnicy nie mniejszej niż 38 mm;
- 2) w miejscu włączenia do istniejącej sieci należy wmontować zasuwę odcinającą;
- 3) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy nie mniejszej niż 140 mm.

2. Przy projektowaniu przyłącza należy uwzględnić:

- 1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą;
- 2) dokonać posadowienia przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu zgodnego z obowiązującymi normami;
- 3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączy kanalizacyjnym.

3. Osoby zamierzające podłączyć się do istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług w Urzędzie Gminy Krzyżanów poprzez udostępnienie do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział 7

Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza przez przedsiębiorstwo wodociągowo –kanalizacyjne

§ 10. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci oraz z projektem przyłącza.

2. Odbiór przyłącza następuje na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie, przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Protokół odbioru przyłącza powinien zawierać:

- 1) datę odbioru;
- 2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (wodociągowe czy kanalizacyjne), średnicy, użytych materiałów i długości przyłącza;
- 3) skład komisji;
- 4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie;
- 5) podpisy członków komisji.

4. Protokół odbioru przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia.

Rozdział 8

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody oraz wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 11. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody (i) lub odprowadzaniu ścieków poprzez ogłoszenia zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzyżanów, tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie gminy Krzyżanów, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzyżanów oraz na stronie internetowej Gminy Krzyżanów z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym, a jeżeli przerwa będzie dłuższa niż 12 godzin – z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób określony w ust. 1 o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępcze punkty poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczych punktów poboru wody.

§ 12. 1. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:

- 1) niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług, w sposób wskazany w § 11 ust. 1;
- 2) podjąć niezbędne działania celem przywrócenia odpowiednich parametrów wody przeznaczonej do spożycia;
- 3) zapewnić zastępcze punkty poboru wody pitnej.

2. Jeżeli jakość ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa lub w umowie, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może okresowo zamknąć przyłącze kanalizacyjne, o ile pozwalają na to techniczne i technologiczne możliwości, informując o powyższym odbiorcę usług.

Rozdział 9

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków

§ 13. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji związanych z realizacją umowy.

§ 14. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, via email, pisemnie itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

§ 15. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

- 1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Krzyżanów taryfy;
- 2) aktualny tekst niniejszego Regulaminu;
- 3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.

Rozdział 10

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 16. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są jednostki straży pożarnej.

§ 17. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci dokonywany jest w miejscach dostępowych, przede wszystkim z hydrantów przeciwpożarowych.

2. W przypadku poboru wody na cele ppoż. z urządzeń wodociągowych, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu informacje o ilości pobranej wody.

3. Ilość wody pobranej na cele ppoż. wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej.

Przewodniczący Rady
Gminy


Wiesław Czeka

UZASADNIENIE

Rada Gminy Krzyżanów podjęła uchwałę Nr XLII/343/2023 w dniu 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanów. Powyższy regulamin został przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, celem wydania opinii. Organ regulacyjny po zapoznaniu się z projektem przesłanego regulaminu wydał postanowienie z dnia 03.04.2023 r., w którym wyraził pozytywną opinię na temat przedmiotowego projektu regulaminu. Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu regulacyjnego Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanów.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czeka