



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

Łowicz, 08.06.2020r.

WA.ZUZ.5.4210.1.125.2020.AO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2020, poz. 256) podaje się do publicznej wiadomości informację, o wydaniu decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.1.125.2020.AO z dnia 08.06.2020 r. na wniosek Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych z terenu Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Ktery do rowu melioracyjnego R-G poprzez istniejący wylot w km 1+720 w ilościach:

$$Q_{\max,s} = 0,0004667 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr,d}} = 10,70 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max} = 3907 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o parametrach :

$$\text{BZT}_5 = 25 \text{ mg/l}$$

$$\text{ChZT}_{\text{Cr}} = 125 \text{ mg/l}$$

$$\text{Zawiesiny og.} = 35 \text{ mg/l}$$

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk